



Проверка подлинности сертификата соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.55928

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БИОВАТ»
Адрес: Россия, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 9, кв. 274, ИНН: 9705149863, ОГРН: 1207700428760, телефон: +7 (495) 150-85-94, электронная почта: info@biovat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БИОВАТ»
Адрес: Россия, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 9, кв. 274, адрес места осуществления деятельности: 141135, Россия, Московская область, городской округ Шелково, д. Огуднево, 1/1, ИНН: 9705149863, ОГРН: 1207700428760, телефон: +7 (495) 150-85-94, электронная почта: info@biovat.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Утеплитель из пенополиизоцианурата «PIR Плита», марки « BIOVAT PIR ОРТМА», «BIOVAT PIR SLOPE» с мягкими обложками типа: Бумага/Бумага, Плёнка/Плёнка, Фольга/Фольга, Стеклохолст/Стеклохолст, толщиной от 25мм до 200мм. Серийный выпуск. (см. приложение №1)

код ОКПД 2
22.21.41.114

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ), см. приложение

код ТН ВЭД
3921139000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №51133-ПРГ/ПБ-24, №51134-ПРГ/ПБ-24, №51135-ПРГ/ПБ-24, №51136-ПРГ/ПБ-24 от 27.06.2024

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28
ТУ 22.21.41-013-46345603-2024, ГОСТ Р 56590-2016 «Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.06.2024 по 27.06.2029



Руководитель органа по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.55928
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.06.2024 по 27.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
22.21.41.114	Утеплитель из пенополиизоцианурата «PIR Плита», марки «BIOVAT PIR OPTMA», «BIOVAT PIR SLOPE» с мягкими обложками типа: Фольга/Фольга, толщиной от 25мм до 200мм - Г1 В2, Д2, Т2.
3921139000	Утеплитель из пенополиизоцианурата «PIR Плита», марки «BIOVAT PIR OPTMA», «BIOVAT PIR SLOPE» с мягкими обложками типа: Стеклохолст/Стеклохолст, толщиной от 25мм до 200мм - Г1, В2, Д3, Т2.
	Утеплитель из пенополиизоцианурата «PIR Плита», марки «BIOVAT PIR OPTMA», «BIOVAT PIR SLOPE» с мягкими обложками типа: Бумага/Бумага, толщиной от 25мм до 200мм - Г4, В2, Д3, Т2.
	Утеплитель из пенополиизоцианурата «PIR Плита», марки «BIOVAT PIR OPTMA», «BIOVAT PIR SLOPE» с мягкими обложками типа: Пленка/Пленка, толщиной от 25мм до 200мм- Г4, В2, Д3, Т2.



Руководитель органа по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации